

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/16г.-23/01/17г.

Абонент: ООО "Респект-СП" Договор N: _____
Адрес: Новоугличское шоссе д. 51 корп. 1 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G
под min = 1.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mrvc = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G
обр min = 1.00 м3/ч
Txв = 6.00°C

Заводской номер 00246709 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1
ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х3300 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	
23/12/16	66.52	48.67	17.85	118.40	114.08	113.60	114.08	0.00	2.030	24	0	
24/12/16	66.57	49.03	17.54	128.00	123.38	122.90	123.38	0.00	2.165	24	0	
25/12/16	66.39	48.78	17.61	126.60	122.03	121.50	122.03	0.00	2.148	24	0	
26/12/16	66.29	48.93	17.36	128.70	124.05	123.60	124.05	0.00	2.150	24	0	
27/12/16	66.09	49.04	17.05	129.60	124.97	124.50	124.97	0.00	2.126	24	0	
28/12/16	66.26	49.20	17.06	129.70	124.98	124.50	124.98	0.00	2.130	24	0	
29/12/16	66.45	49.13	17.32	128.70	124.02	123.60	124.02	0.00	2.145	24	0	
30/12/16	66.59	48.96	17.63	127.50	122.94	122.50	122.94	0.00	2.166	24	0	
31/12/16	66.88	49.33	17.55	128.70	124.04	123.60	124.04	0.00	2.173	24	0	
01/01/17	66.72	50.06	16.66	135.60	130.71	130.20	130.71	0.00	2.174	24	0	
02/01/17	66.16	49.56	16.60	132.20	127.52	127.10	127.52	0.00	2.113	24	0	
03/01/17	70.02	51.32	18.70	133.50	128.57	128.20	128.57	0.00	2.400	24	0	
04/01/17	75.71	54.14	21.57	134.50	129.13	129.10	129.13	0.00	2.784	24	0	
05/01/17	75.31	53.27	22.04	131.50	126.33	126.30	126.33	0.00	2.784	24	0	
06/01/17	79.28	53.98	25.30	130.30	124.96	125.00	124.96	0.00	3.161	24	0	
07/01/17	81.63	54.12	27.51	128.80	123.31	123.40	123.31	0.00	3.395	24	0	
08/01/17	81.97	53.70	28.27	126.80	121.44	121.50	121.44	0.00	3.433	24	0	
09/01/17	83.82	55.39	28.43	131.20	125.54	125.80	125.54	0.00	3.569	24	0	
10/01/17	77.10	53.43	23.67	134.00	128.62	128.50	128.62	0.00	3.043	24	0	
11/01/17	69.88	48.66	21.22	125.80	121.27	120.90	121.27	0.00	2.569	24	0	
12/01/17	72.80	50.85	21.95	129.00	124.17	124.00	124.17	0.00	2.723	24	0	
13/01/17	68.01	48.38	19.63	125.70	121.16	120.70	121.16	0.00	2.375	24	0	
14/01/17	66.93	47.17	19.76	119.80	115.55	115.10	115.55	0.00	2.278	24	0	
15/01/17	66.37	47.21	19.16	119.10	114.88	114.40	114.88	0.00	2.196	24	0	
16/01/17	62.22	44.96	17.26	117.10	113.22	112.50	113.22	0.00	1.952	24	0	
17/01/17	65.01	46.58	18.43	113.60	109.50	108.80	109.50	0.00	2.013	24	0	
18/01/17	64.32	46.00	18.32	116.90	112.83	112.20	112.83	0.00	2.067	24	0	
19/01/17	63.77	45.63	18.14	115.10	111.18	110.50	111.18	0.00	2.011	24	0	
20/01/17	63.90	45.87	18.03	115.90	111.85	111.10	111.85	0.00	2.016	24	0	
21/01/17	63.71	44.97	18.74	109.00	105.26	104.60	105.26	0.00	1.969	24	0	
22/01/17	67.25	46.77	20.48	111.60	107.48	106.90	107.48	0.00	2.197	24	0	
23/01/17	66.30	47.10	19.20	116.20	111.96	111.40	111.96	0.00	2.148	24	0	
Итого:				3999.1	3850.93	3838.5	3850.93	0.00	76.603	768	0	
Средние:	69.25	49.38	19.87									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/12/16 24:00	31438.20	30993.98	31559.40	31014.45	-20.47	577.684	12007	5887
23/01/17 24:00	35437.30	34844.91	35397.90	34865.38	-20.47	654.287	12775	5887
Итого:	3999.10	3850.93	3838.50	3850.93	0.00	76.603	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18673ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/12/16г.-23/01/17г.

Абонент: 000 "Респект-СП" Договор N: _____
 Адрес: Новоуличское шоссе д. 51 корп. 1 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G
 под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G
 обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 6.00 °C

Заводской номер 00246709 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1
 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0х3300 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	
23/12/16	54.04	48.17	5.87	46.10	45.44	17.63	17.43	28.01	1.448	24	0	
24/12/16	54.40	48.35	5.55	49.80	49.08	30.60	30.25	18.83	1.081	24	0	
25/12/16	54.15	48.41	5.74	49.90	49.19	41.67	41.19	8.00	0.621	24	0	
26/12/16	54.14	48.40	5.74	49.00	48.29	41.57	41.09	7.20	0.582	24	0	
27/12/16	54.33	48.59	5.74	48.70	47.98	41.47	40.99	6.99	0.574	24	0	
28/12/16	54.42	48.71	5.71	48.90	48.19	41.38	40.90	7.29	0.587	24	0	
29/12/16	54.20	48.54	5.66	48.80	48.10	41.06	40.58	7.52	0.593	24	0	
30/12/16	53.97	48.27	5.70	49.10	48.41	40.71	40.23	8.18	0.621	24	0	
31/12/16	53.94	48.27	5.67	48.80	48.14	38.79	38.31	9.83	0.690	24	0	
01/01/17	54.40	48.37	6.03	44.40	43.77	37.66	37.18	6.59	0.543	24	0	
02/01/17	54.34	48.25	6.09	44.60	44.01	37.47	36.99	7.02	0.565	24	0	
03/01/17	54.27	48.24	6.03	45.00	44.37	37.49	37.01	7.36	0.577	24	0	
04/01/17	55.52	48.90	6.62	44.20	43.55	37.68	37.20	6.35	0.560	24	0	
05/01/17	55.01	48.57	6.44	45.70	45.06	38.50	38.02	7.04	0.589	24	0	
06/01/17	55.59	48.65	6.94	46.60	45.88	38.80	38.32	7.56	0.641	24	0	
07/01/17	56.75	49.27	7.48	46.10	45.38	39.02	38.54	6.84	0.635	24	0	
08/01/17	56.77	49.21	7.56	47.10	46.37	38.18	37.70	8.67	0.725	24	0	
09/01/17	59.30	50.84	8.46	45.30	44.58	38.38	37.90	6.68	0.676	24	0	
10/01/17	58.09	50.41	7.68	45.50	44.79	38.12	37.64	7.15	0.662	24	0	
11/01/17	54.65	47.65	7.00	45.50	44.86	38.00	37.52	7.34	0.619	24	0	
12/01/17	54.92	47.83	7.09	45.00	44.35	38.16	37.68	6.67	0.592	24	0	
13/01/17	54.67	47.93	6.74	45.80	45.13	38.37	37.89	7.24	0.608	24	0	
14/01/17	54.52	47.98	6.54	45.60	44.95	38.50	38.02	6.93	0.585	24	0	
15/01/17	54.32	47.91	6.41	45.90	45.28	38.14	37.66	7.62	0.610	24	0	
16/01/17	51.98	46.29	5.69	45.90	45.37	38.11	37.63	7.74	0.569	24	0	
17/01/17	53.78	48.42	5.36	44.10	43.48	15.58	15.39	28.09	1.425	24	0	
18/01/17	53.36	47.49	5.87	47.80	47.16	35.56	35.12	12.04	0.777	24	0	
19/01/17	52.78	47.13	5.65	47.00	46.39	39.62	39.14	7.25	0.561	24	0	
20/01/17	52.94	47.19	5.75	47.60	46.98	39.75	39.27	7.71	0.586	24	0	
21/01/17	52.16	46.48	5.68	47.90	47.31	39.38	38.90	8.41	0.607	24	0	
22/01/17	54.18	47.77	6.41	47.20	46.56	39.11	38.63	7.93	0.629	24	0	
23/01/17	54.46	48.13	6.33	45.80	45.17	38.94	38.46	6.71	0.570	24	0	
Итого:				1494.71	1473.57	1193.41	1178.78	294.79	21.708	768	0	
Средние:	54.57	48.28	6.28									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/12/16 24:00	26692.20	26338.42	24818.71	24560.15	1778.27	238.610	12007	5887
23/01/17 24:00	28186.90	27811.99	26012.11	25738.93	2073.06	260.318	12775	5887
Итого:	1494.70	1473.57	1193.40	1178.78	294.79	21.708	768	0

Период нормальной работы 768ч
 Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 18673ч



Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации