

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/17г.-23/02/17г.

Абонент: ООО "Респект-СП"

Договор N: _____

Адрес: Новоучилищское шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 6.00°C

Заводской номер 00246709
КС=0х3300 ПО 2.7

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ROC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	
24/01/17	54.60	48.30	6.30	145.70	45.07	138.90	38.42	6.65	0.567	24	0	
25/01/17	55.09	48.54	6.55	146.40	45.70	138.95	38.47	7.23	0.607	24	0	
26/01/17	57.87	50.44	7.43	145.40	44.69	139.04	38.56	6.13	0.605	24	0	
27/01/17	55.19	48.67	6.52	145.80	45.12	139.19	38.71	6.41	0.568	24	0	
28/01/17	55.12	48.65	6.47	146.40	45.73	139.13	38.65	7.08	0.598	24	0	
29/01/17	54.81	48.31	6.50	147.00	46.35	139.07	38.59	7.76	0.633	24	0	
30/01/17	55.00	48.32	6.68	146.00	45.31	138.71	38.23	7.08	0.602	24	0	
31/01/17	54.75	48.13	6.62	145.50	44.85	136.88	36.43	8.42	0.651	24	0	
01/02/17	54.72	48.25	6.47	147.10	46.43	0.00	0.00	46.43	2.265	24	0	
02/02/17	55.07	48.61	6.46	146.30	45.65	24.29	23.98	21.67	1.218	24	0	
03/02/17	55.08	48.72	6.36	147.00	46.32	40.28	39.80	6.52	0.572	24	0	
04/02/17	54.86	48.54	6.32	148.40	47.73	41.09	40.61	7.12	0.603	24	0	
05/02/17	55.20	48.79	6.41	148.40	47.70	40.38	39.90	7.80	0.641	24	0	
06/02/17	58.73	51.12	7.61	146.80	46.07	39.90	39.42	6.65	0.649	24	0	
07/02/17	61.02	52.85	8.17	146.30	45.57	39.88	39.40	6.17	0.660	24	0	
08/02/17	60.57	52.53	8.04	146.00	45.25	39.80	39.32	5.93	0.640	24	0	
09/02/17	55.01	48.54	6.47	146.10	45.40	39.73	39.25	6.15	0.556	24	0	
10/02/17	54.88	48.42	6.46	146.90	46.21	40.06	39.58	6.63	0.578	24	0	
11/02/17	54.95	48.59	6.36	147.30	46.62	40.17	39.69	6.93	0.591	24	0	
12/02/17	54.84	48.46	6.38	147.80	47.13	39.57	39.09	8.04	0.641	24	0	
13/02/17	54.72	48.23	6.49	145.90	45.28	38.96	38.48	6.80	0.579	24	0	
14/02/17	55.00	48.50	6.50	146.30	45.63	38.98	38.50	7.13	0.599	24	0	
15/02/17	55.02	48.65	6.37	146.20	45.54	39.88	39.40	6.14	0.552	24	0	
16/02/17	54.80	48.51	6.29	147.00	46.32	40.22	39.74	6.58	0.570	24	0	
17/02/17	54.80	48.54	6.26	147.70	47.03	40.17	39.69	7.34	0.607	24	0	
18/02/17	54.90	48.71	6.19	146.70	46.03	39.91	39.43	6.60	0.568	24	0	
19/02/17	54.79	48.69	6.10	147.50	46.82	39.50	39.02	7.80	0.619	24	0	
20/02/17	55.06	49.09	5.97	148.50	47.81	40.84	40.36	7.45	0.608	24	0	
21/02/17	54.76	49.19	5.57	150.20	49.46	42.87	42.39	7.07	0.580	24	0	
22/02/17	54.76	49.10	5.66	148.80	48.09	42.32	41.84	6.25	0.541	24	0	
23/02/17	54.67	48.94	5.73	150.50	49.79	41.99	41.51	8.28	0.642	24	0	
Итого:				1457.9	1436.70	1180.6	1166.46	270.24	20.910	744	0	
Средние:	55.50	48.99	6.50									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ROC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/01/17 24:00	28186.90	27811.99	26012.11	25738.93	2073.06	260.318	12775	5887
23/02/17 24:00	29644.80	29248.69	27192.77	26905.39	2343.30	281.228	13519	5887
Итого:		1457.90	1436.70	1180.66	1166.46	270.24	20.910	744 0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19488ч

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/17г.-23/02/17г.

Абонент: ООО "Респект-СП"

Договор №: _____

Адрес: Новоугличское шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M расч = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 6.00 °C

Заводской номер 00246709
КС-0х3300 ПО 2.7

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	
24/01/17	65.76	47.72	18.04	121.80	117.45	116.90	117.45	0.00	2.114	24	0	
25/01/17	72.16	50.26	21.90	122.30	117.56	117.20	117.56	0.00	2.571	24	0	
26/01/17	78.15	53.55	24.60	124.90	119.74	119.60	119.74	0.00	2.943	24	0	
27/01/17	69.81	48.97	20.84	118.40	114.04	113.70	114.04	0.00	2.373	24	0	
28/01/17	66.95	47.31	19.64	116.00	111.86	111.40	111.86	0.00	2.193	24	0	
29/01/17	67.40	47.09	20.31	114.30	110.17	109.70	110.17	0.00	2.234	24	0	
30/01/17	72.10	49.60	22.50	117.50	113.02	112.60	113.02	0.00	2.540	24	0	
31/01/17	71.13	49.31	21.82	115.70	111.34	111.00	111.34	0.00	2.427	24	0	
01/02/17	65.71	46.31	19.40	112.40	108.43	107.90	108.43	0.00	2.101	24	0	
02/02/17	71.13	49.91	21.22	123.60	119.02	118.70	119.02	0.00	2.525	24	0	
03/02/17	71.45	50.07	21.38	121.30	116.70	116.30	116.70	0.00	2.496	24	0	
04/02/17	72.02	50.14	21.88	121.60	117.02	116.70	117.02	0.00	2.557	24	0	
05/02/17	72.60	50.09	22.51	119.40	114.85	114.50	114.85	0.00	2.587	24	0	
06/02/17	80.19	54.24	25.95	125.60	120.36	120.40	120.36	0.00	3.122	24	0	
07/02/17	84.34	55.79	28.55	124.30	118.81	119.00	118.81	0.00	3.393	24	0	
08/02/17	82.80	55.33	27.47	125.30	119.91	120.10	119.91	0.00	3.295	24	0	
09/02/17	70.77	48.96	21.81	118.10	113.90	113.70	113.90	0.00	2.480	24	0	
10/02/17	66.57	46.55	20.02	116.00	111.93	111.50	111.93	0.00	2.241	24	0	
11/02/17	66.80	47.15	19.65	117.40	113.30	112.90	113.30	0.00	2.225	24	0	
12/02/17	66.69	47.18	19.51	116.50	112.34	111.90	112.34	0.00	2.187	24	0	
13/02/17	68.05	47.54	20.51	114.50	110.36	109.90	110.36	0.00	2.261	24	0	
14/02/17	66.55	47.02	19.53	114.70	110.60	110.20	110.60	0.00	2.158	24	0	
15/02/17	67.06	47.05	20.01	112.70	108.59	108.10	108.59	0.00	2.170	24	0	
16/02/17	67.94	47.85	20.09	116.20	111.90	111.40	111.90	0.00	2.245	24	0	
17/02/17	67.76	48.14	19.62	118.70	114.45	114.10	114.45	0.00	2.240	24	0	
18/02/17	66.23	47.90	18.33	120.70	116.38	115.90	116.38	0.00	2.131	24	0	
19/02/17	66.29	48.20	18.09	120.70	116.37	115.80	116.37	0.00	2.104	24	0	
20/02/17	66.20	48.19	18.01	120.00	115.69	115.20	115.69	0.00	2.082	24	0	
21/02/17	66.13	48.06	18.07	117.90	113.65	113.20	113.65	0.00	2.050	24	0	
22/02/17	66.39	47.82	18.57	115.60	111.48	111.00	111.48	0.00	2.066	24	0	
23/02/17	66.49	47.81	18.68	116.40	112.22	111.70	112.22	0.00	2.094	24	0	
Итого:				3680.5	3543.44	3532.2	3543.44	0.00	74.205	744	0	
Средние:	69.98	49.06	20.91									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/01/17 24:00	35437.30	34844.91	35397.90	34865.38	-20.47	654.287	12775	5887
23/02/17 24:00	39117.80	38388.35	38930.10	38408.82	-20.47	728.492	13519	5887
Итого:	3680.50	3543.44	3532.20	3543.44	0.00	74.205	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 19488ч

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж.организации _____