

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/17г.-23/03/17г.

Абонент:ООО "Респект-СП"

Договор N: _____

Адрес:Новоугличское шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут M макс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв- 6.00°C

Заводской номер 00246709
КС=0х3300 ПО 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	
24/02/17	66.10	47.98	18.12	119.20	115.01	114.50	115.01	0.00	2.082	24	0	
25/02/17	62.05	45.40	16.65	112.90	109.14	108.50	109.14	0.00	1.814	24	0	
26/02/17	64.35	46.56	17.79	115.20	111.21	110.60	111.21	0.00	1.977	24	0	
27/02/17	64.10	46.67	17.43	117.20	113.21	112.60	113.21	0.00	1.972	24	0	
28/02/17	64.09	46.93	17.16	119.20	115.12	114.50	115.12	0.00	1.972	24	0	
01/03/17	64.58	47.58	17.00	121.70	117.45	116.90	117.45	0.00	1.991	24	0	
02/03/17	63.76	47.05	16.71	119.80	115.76	115.10	115.76	0.00	1.929	24	0	
03/03/17	64.30	47.39	16.91	118.60	114.48	113.90	114.48	0.00	1.933	24	0	
04/03/17	62.12	45.60	16.52	112.80	109.04	108.30	109.04	0.00	1.800	24	0	
05/03/17	62.53	45.75	16.78	112.60	108.78	108.10	108.78	0.00	1.822	24	0	
06/03/17	63.06	45.38	17.68	109.30	105.56	104.90	105.56	0.00	1.863	24	0	
07/03/17	64.86	46.56	18.30	112.80	108.83	108.20	108.83	0.00	1.988	24	0	
08/03/17	63.43	45.90	17.53	112.20	108.33	107.70	108.33	0.00	1.895	24	0	
09/03/17	63.63	46.32	17.31	114.00	110.05	109.40	110.05	0.00	1.902	24	0	
10/03/17	63.16	46.16	17.00	112.70	108.85	108.20	108.85	0.00	1.848	24	0	
11/03/17	62.18	45.70	16.48	112.00	108.25	107.60	108.25	0.00	1.782	24	0	
12/03/17	62.75	45.97	16.78	111.90	108.08	107.40	108.08	0.00	1.811	24	0	
13/03/17	63.21	46.22	16.99	112.10	108.22	107.60	108.22	0.00	1.835	24	0	
14/03/17	63.37	46.39	16.98	111.50	107.64	107.00	107.64	0.00	1.824	24	0	
15/03/17	63.25	46.44	16.81	112.00	108.14	107.50	108.14	0.00	1.815	24	0	
16/03/17	63.22	46.90	16.32	115.80	111.84	111.20	111.84	0.00	1.821	24	0	
17/03/17	63.36	46.75	16.61	114.10	110.09	109.40	110.09	0.00	1.826	24	0	
18/03/17	63.29	46.40	16.89	112.60	108.68	108.00	108.68	0.00	1.833	24	0	
19/03/17	63.48	46.40	17.08	110.70	106.85	106.20	106.85	0.00	1.822	24	0	
20/03/17	62.97	46.08	16.89	110.10	106.33	105.70	106.33	0.00	1.789	24	0	
21/03/17	63.10	46.26	16.84	111.10	107.20	106.50	107.20	0.00	1.803	24	0	
22/03/17	63.02	46.35	16.67	111.60	107.75	107.10	107.75	0.00	1.793	24	0	
23/03/17	63.24	46.75	16.49	111.70	107.85	107.20	107.85	0.00	1.774	24	0	
Итого:				3187.4	3077.74	3059.8	3077.74	0.00	52.316	672	0	
Средние:	63.44	46.42	17.02									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/02/17 24:00	39117.80	38388.35	38930.10	38408.82	-20.47	728.492	13519	5887
23/03/17 24:00	42305.20	41466.09	41989.90	41486.56	-20.47	780.808	14191	5887
Итого:	3187.40	3077.74	3059.80	3077.74	0.00	52.316	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20088ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/02/17г.-23/03/17г.

Абонент: ООО "Респект-СП"

Договор N:

Адрес: Новоугличское шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M грвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 6.00°C

Заводской номер 00246709
КС=0х3300 ПО 2,7

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	
24/02/17	54.74	49.03	5.71	48.80	48.09	41.93	41.45	6.64	0.559	24	0	
25/02/17	51.74	46.82	4.92	49.20	48.55	41.50	41.05	7.50	0.544	24	0	
26/02/17	53.01	47.57	5.44	48.30	47.65	41.02	40.54	7.11	0.553	24	0	
27/02/17	53.58	48.02	5.56	48.30	47.60	40.75	40.27	7.33	0.573	24	0	
28/02/17	53.68	48.35	5.33	51.00	50.33	43.32	42.84	7.49	0.584	24	0	
01/03/17	54.21	48.87	5.34	51.70	50.98	44.59	44.11	6.87	0.570	24	0	
02/03/17	53.66	48.42	5.24	51.10	50.38	44.31	43.83	6.55	0.542	24	0	
03/03/17	54.17	48.84	5.33	50.60	49.88	44.25	43.77	6.11	0.526	24	0	
04/03/17	52.22	47.35	4.87	52.00	51.34	43.82	43.34	8.00	0.582	24	0	
05/03/17	52.25	47.28	4.97	50.90	50.24	43.14	42.66	7.58	0.563	24	0	
06/03/17	52.40	47.31	5.09	49.50	48.85	42.41	41.93	6.92	0.534	24	0	
07/03/17	53.76	48.19	5.57	49.20	48.53	42.28	41.80	6.73	0.556	24	0	
08/03/17	52.88	47.46	5.42	49.50	48.86	42.21	41.73	7.13	0.562	24	0	
09/03/17	53.24	47.87	5.37	49.10	48.45	42.39	41.91	6.54	0.534	24	0	
10/03/17	52.83	47.57	5.26	48.90	48.24	42.29	41.81	6.43	0.522	24	0	
11/03/17	52.12	47.13	4.99	48.90	48.28	41.97	41.51	6.77	0.517	24	0	
12/03/17	52.41	47.27	5.14	49.00	48.36	41.15	40.67	7.69	0.566	24	0	
13/03/17	52.95	47.80	5.15	49.50	48.84	41.37	40.89	7.95	0.586	24	0	
14/03/17	53.06	47.97	5.09	50.20	49.54	42.61	42.13	7.41	0.564	24	0	
15/03/17	53.20	48.06	5.14	49.30	48.64	42.72	42.24	6.40	0.516	24	0	
16/03/17	52.88	47.81	5.07	49.90	49.24	43.00	42.52	6.72	0.529	24	0	
17/03/17	53.26	48.13	5.13	49.70	49.05	43.08	42.60	6.45	0.526	24	0	
18/03/17	53.19	47.99	5.20	50.30	49.65	42.91	42.43	7.22	0.564	24	0	
19/03/17	53.13	47.83	5.30	51.00	50.35	42.55	42.07	8.28	0.613	24	0	
20/03/17	52.91	47.73	5.18	49.20	48.53	42.11	41.63	6.90	0.541	24	0	
21/03/17	52.99	47.81	5.18	49.10	48.46	42.18	41.70	6.76	0.535	24	0	
22/03/17	52.74	47.53	5.11	48.90	48.25	42.13	41.65	6.60	0.523	24	0	
23/03/17	52.85	47.83	5.02	48.60	47.96	42.17	41.69	6.27	0.503	24	0	
Итого:				1391.7	1373.12	1190.1	1176.77	196.35	15.387	672	0	
Средние:	53.07	47.85	5.21									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/02/17 24:00	29644.80	29248.69	27192.77	26905.39	2343.30	281.228	13519	5887
23/03/17 24:00	31036.50	30621.81	28332.93	28082.16	2539.65	296.615	14191	5887
Итого:	1391.70	1373.12	1190.16	1176.77	196.35	15.387	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств. счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20088ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

