

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/17г.-24/04/17г.

Абонент: ООО "Респект-СП"

Договор N:

Адрес: Новоурличское шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут M грс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T_{кв} = 6.00 °C

Заводской номер 00246709

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=0

KC=0x3300

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	И.С.									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	
24/03/17	63.34	46.23	17.11	105.70	102.01	101.40	102.01	0.00	1.741	24	0										
25/03/17	63.59	45.66	17.93	100.80	97.29	96.60	97.29	0.00	1.742	24	0										
26/03/17	63.60	45.55	18.05	101.00	97.56	96.90	97.56	0.00	1.757	24	0										
27/03/17	63.75	45.89	17.86	101.80	98.27	97.60	98.27	0.00	1.752	24	0										
28/03/17	62.12	44.60	17.52	97.70	94.35	93.70	94.35	0.00	1.652	24	0										
29/03/17	64.23	45.40	18.83	98.50	95.03	94.40	95.03	0.00	1.787	24	0										
30/03/17	65.02	45.49	19.53	97.60	94.11	93.50	94.11	0.00	1.837	24	0										
31/03/17	64.84	45.34	19.50	97.80	94.30	93.70	94.30	0.00	1.834	24	0										
01/04/17	63.56	44.56	19.00	98.20	94.83	94.20	94.83	0.00	1.798	24	0										
02/04/17	62.95	44.41	18.54	98.50	95.08	94.40	95.08	0.00	1.760	24	0										
03/04/17	63.18	43.21	19.97	87.40	84.37	83.80	84.37	0.00	1.683	24	0										
04/04/17	62.79	42.95	19.84	85.40	82.66	82.80	83.26	-0.60	1.642	24	0										12
05/04/17	62.84	43.28	19.56	88.70	85.74	85.20	85.74	0.00	1.675	24	0										
06/04/17	62.73	44.02	18.71	91.20	88.16	87.70	88.16	0.00	1.648	24	0										
07/04/17	63.07	44.01	19.06	88.30	85.33	84.80	85.33	0.00	1.624	24	0										
08/04/17	62.90	43.27	19.63	84.70	81.85	81.40	81.85	0.00	1.604	24	0										
09/04/17	62.43	42.81	19.62	84.10	81.27	80.80	81.27	0.00	1.591	24	0										
10/04/17	62.67	43.08	19.59	85.90	82.96	82.40	82.96	0.00	1.620	24	0										
11/04/17	62.95	44.21	18.74	91.10	88.10	87.70	88.10	0.00	1.648	24	0										
12/04/17	63.22	43.82	19.40	86.80	83.88	83.40	83.88	0.00	1.625	24	0										
13/04/17	62.84	43.31	19.53	85.80	82.90	82.40	82.90	0.00	1.614	24	0										
14/04/17	63.03	43.69	19.34	88.90	85.96	85.50	85.96	0.00	1.661	24	0										
15/04/17	64.04	43.48	20.56	86.90	83.90	83.40	83.90	0.00	1.726	24	0										
16/04/17	64.62	43.95	20.67	88.30	85.28	84.80	85.28	0.00	1.761	24	0										
17/04/17	65.80	46.51	19.29	103.00	99.50	99.20	99.50	0.00	1.917	24	0										
18/04/17	64.23	46.19	18.04	107.70	104.05	103.60	104.05	0.00	1.875	24	0										
19/04/17	63.74	45.92	17.82	107.80	104.32	103.90	104.32	0.00	1.857	24	0										
20/04/17	64.43	44.91	19.52	96.90	93.60	93.10	93.60	0.00	1.824	24	0										
21/04/17	64.68	43.93	20.75	87.80	84.86	84.40	84.86	0.00	1.759	24	0										
22/04/17	63.78	43.72	20.06	87.50	84.52	84.00	84.52	0.00	1.694	24	0										
23/04/17	63.32	43.24	20.08	85.20	82.35	81.90	82.35	0.00	1.652	24	0										
24/04/17	63.26	43.33	19.93	85.70	82.75	82.20	82.75	0.00	1.643	24	0										
Итого:				2982.7	2881.14	2864.8	2881.74	-0.60	55.004	768	0										
Средние:	63.54	44.37	19.17																		

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/03/17 24:00	42305.20	41466.09	41989.90	41486.56	-20.47	780.808	14191	5887
24/04/17 24:00	45287.90	44347.23	44854.70	44368.30	-21.07	835.812	14959	5887
Итого:	2982.70	2881.14	2864.80	2881.74	-0.60	55.004	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20858ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/17г.-24/04/17г.

Абонент:ООО "Респект-СП"

Договор N:

Адрес:Новоулицкое шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 6.00°C

Заводской номер 00246709

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3300

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	* BHP	BOC	H.C.									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	
24/03/17	52.51	46.96	5.55	44.00	43.46	37.69	37.21	6.25	0.495	24	0										
25/03/17	52.41	46.70	5.71	43.80	43.21	35.56	35.15	8.06	0.575	24	0										
26/03/17	52.26	46.58	5.68	44.10	43.55	35.30	34.93	8.62	0.599	24	0										
27/03/17	52.34	46.58	5.76	43.40	42.87	35.39	35.02	7.85	0.566	24	0										
28/03/17	51.01	45.51	5.50	41.90	41.38	35.09	34.82	6.56	0.486	24	0										
29/03/17	52.26	46.22	6.04	41.10	40.59	35.26	34.93	5.66	0.471	24	0										
30/03/17	52.97	47.04	5.93	44.70	44.12	36.58	36.12	8.00	0.590	24	0										
31/03/17	53.34	48.75	4.59	57.60	56.84	51.21	50.60	6.24	0.530	24	0										
01/04/17	52.66	48.92	3.74	69.80	68.90	63.02	62.30	6.60	0.542	24	0										
02/04/17	51.97	48.34	3.63	68.50	67.63	61.91	61.19	6.44	0.516	24	0										
03/04/17	51.90	48.36	3.54	69.10	68.23	61.08	60.36	7.87	0.573	24	0										
04/04/17	50.91	47.39	3.52	63.00	62.26	56.08	55.47	6.79	0.497	24	0										
05/04/17	51.49	47.90	3.59	67.00	66.19	59.61	58.91	7.28	0.543	24	0										
06/04/17	51.68	48.29	3.39	66.70	65.88	60.45	59.77	6.11	0.482	24	0										
07/04/17	52.11	48.60	3.51	65.00	64.18	58.77	58.06	6.12	0.481	24	0										
08/04/17	51.34	47.91	3.43	66.00	65.21	58.14	57.42	7.79	0.550	24	0										
09/04/17	50.39	47.08	3.31	66.50	65.74	57.60	56.97	8.77	0.578	24	0										
10/04/17	50.90	47.48	3.42	64.70	63.95	57.83	57.20	6.75	0.497	24	0										
11/04/17	51.67	48.20	3.47	64.40	63.62	57.67	57.00	6.62	0.503	24	0										
12/04/17	51.45	48.04	3.41	65.00	64.24	57.59	56.93	7.31	0.525	24	0										
13/04/17	50.78	47.38	3.40	64.30	63.56	56.76	56.13	7.43	0.525	24	0										
14/04/17	51.35	47.74	3.61	63.90	63.16	56.75	56.13	7.03	0.522	24	0										
15/04/17	51.39	47.70	3.69	64.90	64.10	56.11	55.53	8.57	0.595	24	0										
16/04/17	52.57	48.62	3.95	64.10	63.25	56.72	56.03	7.22	0.559	24	0										
17/04/17	53.63	49.50	4.13	64.20	63.32	56.93	56.26	7.06	0.568	24	0										
18/04/17	53.41	49.34	4.07	63.40	62.53	57.00	56.30	6.23	0.524	24	0										
19/04/17	52.99	48.98	4.01	63.70	62.86	56.97	56.28	6.58	0.534	24	0										
20/04/17	52.97	48.98	3.99	63.80	62.95	56.88	56.21	6.74	0.539	24	0										
21/04/17	52.57	48.68	3.89	64.10	63.29	56.85	56.15	7.14	0.551	24	0										
22/04/17	52.05	48.32	3.73	65.10	64.27	56.84	56.14	8.13	0.581	24	0										
23/04/17	51.04	47.50	3.54	64.10	63.35	56.41	55.83	7.52	0.538	24	0										
24/04/17	51.78	48.12	3.66	63.90	63.10	56.60	55.94	7.16	0.532	24	0										

Итого: | | | | 1925.8 | 1901.79 | 1692.6 | 1673.29 | 228.50 | 17.172 | 768 | 0 |

Средние: | 52.00 | 47.86 | 4.13 | | | | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/03/17 24:00	31036.50	30621.81	28382.93	28082.16	2539.65	296.615	14191	5887
24/04/17 24:00	32962.30	32523.60	30075.58	29755.45	2768.15	313.787	14959	5887
Итого:	1925.80	1901.79	1692.65	1673.29	228.50	17.172	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 20858ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

