

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/17г.-23/05/17г.

Абонент: ООО "Респект-СП"

Договор N: _____

Адрес: Новоулицкое шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 6.00 °C

Заводской номер 00246709

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3300

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC	H.C.									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	
25/04/17	63.25	42.41	20.84	77.50	74.85	74.40	74.85	0.00	1.557	24	0										
26/04/17	62.64	40.54	22.10	66.60	64.30	63.80	64.30	0.00	1.420	24	0										
27/04/17	63.71	40.56	23.15	65.50	63.26	62.80	63.26	0.00	1.463	24	0										
28/04/17	63.21	40.39	22.82	66.20	63.87	63.40	63.87	0.00	1.458	24	0										
29/04/17	61.76	39.67	22.09	26.90	25.96	25.70	25.87	0.09	0.572	24	0										12
30/04/17	53.87	30.29	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
01/05/17	54.00	30.44	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
02/05/17	54.33	30.80	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
03/05/17	54.65	31.02	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
04/05/17	54.22	31.00	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
05/05/17	46.76	30.86	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
06/05/17	34.08	29.71	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
07/05/17	33.16	29.98	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
08/05/17	33.20	29.91	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
09/05/17	33.39	29.80	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
10/05/17	59.95	34.13	25.82	11.20	10.81	10.80	10.92	-0.11	0.278	24	0										12
11/05/17	64.44	41.04	23.40	74.80	72.20	71.70	72.20	0.00	1.688	24	0										
12/05/17	64.33	39.83	24.50	66.40	64.06	63.50	64.06	0.00	1.567	24	0										
13/05/17	64.16	38.81	25.35	58.10	56.16	54.70	55.05	1.11	1.422	24	0										12
14/05/17	62.86	33.53	29.33	26.40	25.61	24.50	24.64	0.97	0.750	24	0										12
15/05/17	62.32	34.77	27.55	18.30	17.65	17.10	17.30	0.35	0.485	24	0										12
16/05/17	34.76	29.43	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
17/05/17	33.66	29.56	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
18/05/17	33.21	29.36	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
19/05/17	32.40	28.71	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
20/05/17	32.57	28.93	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
21/05/17	32.35	29.18	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
22/05/17	32.14	28.94	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										
23/05/17	32.68	29.20	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0										

Итого: | | | | 557.90 | 538.73 | 532.40 | 536.32 | 2.41 | 12.660 | 696 | 0 |

Средние: | 48.55 | 33.20 | 15.35 | | | | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/04/17 24:00	45287.90	44347.23	44854.70	44368.30	-21.07	835.812	14959	5887
23/05/17 24:00	45845.80	44885.96	45387.10	44904.62	-18.66	848.472	15655	5887
Итого:	557.90	538.73	532.40	536.32	2.41	12.660	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21554ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/04/17г.-23/05/17г.

Абонент: ООО "Респект-СП"

Договор N:

Адрес: Новоуличское шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 6.00°C

Заводской номер 00246709

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3300

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	BHP	BOC	Н.С.									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	
25/04/17	52.28	48.54	3.74	63.80	63.00	56.89	56.21	6.79	0.525	24	0										
26/04/17	51.82	48.16	3.66	64.70	63.89	56.78	56.13	7.76	0.563	24	0										
27/04/17	53.34	49.45	3.89	63.80	62.94	56.98	56.30	6.64	0.533	24	0										
28/04/17	52.91	49.06	3.85	64.00	63.18	56.77	56.07	7.11	0.551	24	0										
29/04/17	51.64	47.81	3.83	61.20	60.46	53.03	52.43	8.03	0.566	24	0										
30/04/17	52.65	48.67	3.98	62.10	61.31	53.75	53.16	8.15	0.593	24	0										
01/05/17	53.04	49.07	3.97	60.80	60.06	53.53	52.93	7.13	0.546	24	0										
02/05/17	53.65	49.70	3.95	61.50	60.70	53.56	52.92	7.78	0.587	24	0										
03/05/17	53.05	49.12	3.93	61.20	60.44	53.80	53.17	7.27	0.549	24	0										
04/05/17	53.16	49.07	4.09	62.30	61.48	53.75	53.13	8.35	0.608	24	0										
05/05/17	55.06	50.58	4.48	64.00	63.12	57.17	56.46	6.66	0.577	24	0										
06/05/17	58.06	53.08	4.98	64.80	63.78	57.91	57.19	6.59	0.627	24	0										
07/05/17	57.62	52.70	4.92	64.30	63.32	57.70	56.98	6.34	0.607	24	0										
08/05/17	58.18	52.86	5.32	64.10	63.10	57.01	56.29	6.81	0.655	24	0										
09/05/17	60.00	54.16	5.84	64.60	63.52	56.51	55.79	7.73	0.745	24	0										
10/05/17	55.85	51.00	4.85	63.40	62.51	55.97	55.30	7.21	0.631	24	0										
11/05/17	53.09	48.84	4.25	63.90	63.06	55.00	54.34	8.72	0.640	24	0										
12/05/17	52.40	48.28	4.12	62.20	61.42	54.65	54.05	7.37	0.565	24	0										
13/05/17	53.80	49.47	4.33	62.60	61.77	54.74	54.03	7.74	0.604	24	0										
14/05/17	53.04	48.95	4.09	62.40	61.61	53.82	53.18	8.43	0.614	24	0										
15/05/17	52.71	48.59	4.12	61.20	60.45	53.34	52.78	7.67	0.575	24	0										
16/05/17	52.41	48.27	4.14	61.60	60.84	53.86	53.31	7.53	0.567	24	0										
17/05/17	52.37	48.11	4.26	61.70	60.95	54.45	53.90	7.05	0.557	24	0										
18/05/17	53.39	48.85	4.54	60.90	60.12	54.08	53.45	6.67	0.560	24	0										
19/05/17	53.87	49.49	4.38	61.90	61.10	53.83	53.17	7.93	0.611	24	0										
20/05/17	53.89	49.66	4.23	62.50	61.65	53.97	53.27	8.38	0.627	24	0										
21/05/17	54.14	49.65	4.49	60.90	60.09	53.12	52.48	7.61	0.602	24	0										
22/05/17	54.43	49.87	4.56	61.50	60.66	53.00	52.32	8.34	0.644	24	0										
23/05/17	54.92	50.19	4.73	60.10	59.28	53.01	52.32	6.96	0.588	24	0										

Итого: | | | | 1814.0 | 1789.81 | 1591.9 | 1573.06 | 216.75 | 17.211 | 696 | 0 |

Средние: | 54.02 | 49.69 | 4.32 | | | | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/04/17 24:00	32962.30	32523.60	30075.58	29755.45	2768.15	313.787	14959	5887
23/05/17 24:00	34776.30	34313.41	31667.56	31328.51	2984.90	330.998	15655	5887
Итого:	1814.00	1789.81	1591.98	1573.06	216.75	17.211	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21554ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

