

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/07/17г.-24/08/17г.

Абонент:ООО "Респект-СП"

Договор N: _____

Адрес:Новоугличское шоссе д. 51 корп. 1

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходи:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 6.00°C

Заводской номер 00246709

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х3300

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	Н.С.									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	
25/07/17	61.62	55.45	6.17	61.20	60.17	56.56	55.78	4.39	0.589	24	0										
26/07/17	61.08	54.92	6.16	60.80	59.77	55.88	55.14	4.63	0.595	24	0										
27/07/17	61.78	55.38	6.40	60.20	59.16	55.44	54.70	4.46	0.597	24	0										
28/07/17	63.07	56.43	6.64	59.70	58.61	55.07	54.27	4.34	0.609	24	0										
29/07/17	63.29	56.64	6.65	59.70	58.62	54.80	54.01	4.61	0.624	24	0										
30/07/17	64.15	57.35	6.80	59.30	58.17	54.50	53.63	4.54	0.628	24	0										
31/07/17	60.97	54.71	6.26	59.00	58.02	54.20	53.48	4.54	0.584	24	0										
01/08/17	60.65	54.47	6.18	58.40	57.42	53.60	52.88	4.54	0.575	24	0										
02/08/17	61.49	55.18	6.31	57.60	56.60	53.35	52.63	3.97	0.553	24	0										
03/08/17	61.12	55.66	5.46	56.70	55.73	53.55	52.83	2.90	0.446	24	0										
04/08/17	60.01	54.89	5.12	58.60	57.66	54.94	54.18	3.48	0.468	24	0										
05/08/17	59.46	54.21	5.25	55.30	54.37	52.29	51.57	2.80	0.422	24	0										
06/08/17	59.59	54.21	5.38	55.00	54.05	51.69	50.97	3.08	0.444	24	0										
07/08/17	60.29	54.46	5.83	55.80	54.84	51.71	50.99	3.85	0.505	24	0										
08/08/17	61.05	54.23	6.82	55.50	54.54	50.98	50.26	4.28	0.579	24	0										
09/08/17	60.91	53.94	6.97	55.00	54.04	50.09	49.37	4.67	0.599	24	0										
10/08/17	58.82	52.44	6.38	55.00	54.10	49.75	49.09	5.01	0.576	24	0										
11/08/17	59.99	53.32	6.67	54.80	53.86	50.06	49.34	4.52	0.573	24	0										
12/08/17	60.83	53.99	6.84	54.00	53.06	49.93	49.21	3.85	0.548	24	0										
13/08/17	61.48	55.00	6.48	53.60	52.65	34.60	34.11	18.54	1.251	24	0										
14/08/17	60.80	53.49	7.31	54.60	53.65	15.25	15.02	38.63	2.227	24	0										
15/08/17	60.16	53.39	6.77	54.60	53.65	49.37	48.69	4.96	0.597	24	0										
16/08/17	59.69	52.96	6.73	54.70	53.76	49.33	48.61	5.15	0.605	24	0										
17/08/17	61.26	54.16	7.10	54.20	53.24	49.31	48.60	4.64	0.600	24	0										
18/08/17	60.83	53.83	7.00	54.20	53.26	49.25	48.54	4.72	0.599	24	0										
19/08/17	62.32	55.20	7.12	54.10	53.16	18.27	18.01	35.15	2.110	24	0										
20/08/17	62.37	56.42	5.95	55.60	54.62	33.46	32.98	21.64	1.418	24	0										
21/08/17	62.12	55.32	6.80	54.20	53.24	39.77	39.22	14.02	1.053	24	0										
22/08/17	59.79	53.23	6.56	54.00	53.11	48.86	48.19	4.92	0.581	24	0										
23/08/17	59.35	52.62	6.73	54.00	53.10	48.77	48.08	5.02	0.590	24	0										
24/08/17	58.76	52.00	6.76	53.70	52.86	48.56	47.94	4.92	0.582	24	0										

Итого: | | | |1743.1|1713.09|1493.1|1472.32|240.77 |22.727 |744 | 0 |

Средние: |60.93 |54.50 | 6.43 | | | | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
24/07/17 24:00	36722.10	36227.48	33362.77	33002.06	3225.42	355.173	17143	5887
24/08/17 24:00	38465.20	37940.57	34855.96	34474.38	3466.19	377.900	17887	5887
Итого:	1743.10	1713.09	1493.19	1472.32	240.77	22.727	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 23785ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

