



ООО «Респект-СП»

Общество с ограниченной ответственностью «Респект-СП»

141315, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 13, кв. 21.

ИНН 5042119166 КПП 504201001 ОГРН 1115042003493

e-mail:respekt-sp@mail.ru тел. 8-496-551-24-35

Исх. № 100
от «23» марта 2022г.

Директору
Сергиево-Посадского филиала
ООО «Газпром Теплоэнерго МО»
Даминову Эдгару Хафизовичу
адрес: 141300, Московская обл.,
г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д.7.

Направляем Вам месячный протокол учета тепловой энергии и теплоносителя, по адресу:

ул. Владимирская, д. 2А, кор. 1 с 18.02.22 по 18.03.22, отопление и ГВС;
ул. Владимирская, д. 2А, кор. 2 за февраль 2022, отопление и ГВС;
ул. Владимирская, д. 2А, кор. 3 с 18.02.22 по 19.03.22, отопление и ГВС;
ул. Владимирская, д. 2А, кор. 4 с 19.02.22 по 18.03.22, отопление и ГВС;

Приложение:

Месячный протокол учета тепловой энергии и теплоносителя – на 8 листах.

Директор ООО «Респект-СП»
МП



И.М. Федорова

Исполнитель:
Притоманова К.И.
Тел.8 (496) 551-24-35

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5662ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 22 г.

Название потребителя ООО "Респект-СП" Абонент ГВС
 Адрес потребителя ул. Владимирская, д.2а, корпус 2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____
 Вычислитель ТС-0201-0-2-2-1-0 Сер.ном. 152914 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 50 мм
 Отчетное число месяца 18 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 50 мм

Дата		Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
18.02	T	1.01736	62.6	54.4	123.446	122.852	0.594	23.85
19.02		1.17967	63.6	53.0	111.767	111.248	0.519	24.00
20.02	T	1.16814	62.5	54.6	149.363	148.636	0.727	23.87
21.02	T	1.02385	60.3	54.6	179.878	178.976	0.902	23.16
22.02	T	0.91506	59.0	54.2	188.841	187.898	0.943	19.44
23.02	T	1.07850	65.7	51.7	77.105	76.811	0.294	23.98
24.02		1.12963	64.6	53.1	98.367	97.955	0.412	24.00
25.02	T	0.98883	63.5	53.2	96.277	95.900	0.377	23.99
26.02		1.11955	63.8	52.6	99.957	99.707	-0.011	24.00
27.02		1.28530	64.4	52.9	112.061	111.720	-0.015	24.00
28.02		1.10266	66.0	51.5	75.945	75.981	-0.104	24.00
01.03		1.15063	66.8	51.8	76.637	76.523	-0.068	24.00
02.03	T	1.10975	64.5	53.1	97.361	96.935	-0.001	23.97
03.03		1.10359	63.9	52.7	98.681	98.245	0.436	24.00
04.03		1.18450	66.5	51.1	77.216	76.909	0.307	24.00
05.03	T	1.07133	62.2	51.4	99.154	98.693	-0.001	23.77
06.03		1.09316	66.6	50.9	69.996	69.719	0.277	24.00
07.03		1.27311	67.9	50.3	72.361	72.081	0.280	24.00
08.03		1.30395	68.2	50.3	72.743	72.453	-0.004	24.00
09.03		1.17644	72.4	51.5	56.153	55.914	0.239	24.00
10.03		1.17016	71.0	51.1	58.838	58.632	-0.004	24.00
11.03		1.15760	71.0	51.3	58.699	58.482	-0.003	24.00
12.03		1.27645	70.8	50.8	63.680	63.472	-0.005	23.98
13.03		1.27009	69.7	51.5	69.720	69.468	-0.008	24.00
14.03		1.08808	68.9	52.3	65.335	65.136	-0.004	24.00
15.03		1.17879	68.6	51.3	68.422	68.164	-0.001	24.00
16.03		1.15919	68.9	51.4	65.956	65.719	-0.001	24.00
17.03		1.14584	68.6	51.8	68.088	67.842	-0.001	24.00
Итого		31.92121	65.1'	52.6'	2552.047	2542.071	-0.231	666.01

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 672.00ч = 666.01ч + 0.02ч + 0.00ч + 0.00ч + 5.97ч

Т/С ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Tнар [час]
18-03-22 00:00	1970.47204	261605.216	260858.006	43992.76
18-02-22 00:00	1938.55083	259053.169	258315.935	43326.75
Итого	31.92121	2552.047	2542.071	666.01

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 672.00ч
 Обновление: 2.49.29-07-21 15ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

23.03.22 Подпись _____



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 22 г.

Название потребителя ООО "Респект-СП" Абонент Отопление
 Адрес потребителя ул. Владимирская, д.2а, корпус 2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____
 Вычислитель ТС-0201-2-2-1-1-0 Сер.ном. 152915 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 50 мм
 Отчетное число месяца 18 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 50 мм
 Расход п ротор 10.00 л/имп Ду 20 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
18.02	1.39967	63.0	42.3	67.609	66.861	0.00	0.748	0.2	4.8	24.00
19.02	1.48662	63.6	43.4	73.334	72.747	0.00	0.587	0.2	4.8	23.98
20.02	1.41170	62.8	42.6	69.738	69.290	0.00	0.448	0.2	4.8	24.00
21.02	1.37945	60.9	42.2	73.832	73.442	0.00	0.390	0.2	4.9	23.98
22.02	1.31445	59.0	41.3	74.386	73.770	0.00	0.616	0.2	4.8	24.00
23.02	1.44224	65.5	42.7	63.297	62.868	0.00	0.429	0.2	4.7	24.00
24.02	1.58382	65.3	44.1	74.597	74.161	0.00	0.436	0.1	4.7	24.00
25.02	1.50233	63.5	43.9	76.328	75.722	0.00	0.606	0.1	4.7	24.00
26.02	1.48587	64.0	43.3	71.927	71.262	0.00	0.665	0.2	4.6	24.00
27.02	1.53623	64.4	43.7	74.119	73.526	0.00	0.593	0.2	4.6	24.00
28.02	1.62932	65.5	45.7	82.253	81.599	0.00	0.654	0.2	4.6	24.00
01.03	1.50120	66.2	44.3	68.441	67.706	0.02	0.735	0.2	4.7	24.00
02.03	1.39059	65.5	43.5	63.059	62.360	0.00	0.699	0.2	4.8	24.00
03.03	1.41999	63.6	43.5	70.403	69.706	0.02	0.697	0.2	4.9	24.00
04.03	1.65403	66.3	45.0	77.885	77.436	0.00	0.449	0.2	4.8	24.00
05.03	1.64291	63.9	44.4	84.135	83.780	0.10	0.355	0.2	4.9	23.99
06.03	1.64255	66.6	44.8	75.497	75.086	0.00	0.411	0.2	4.8	24.00
07.03	1.58072	68.0	43.9	65.655	65.404	0.00	0.251	0.2	4.9	24.00
08.03	1.64555	68.4	44.3	68.262	67.924	0.00	0.338	0.2	4.8	24.00
09.03	2.06680	71.9	50.1	94.673	94.426	0.01	0.247	0.2	4.8	24.00
10.03	2.26623	71.4	52.8	121.441	121.296	0.04	0.145	0.2	5.1	24.00
11.03	1.76307	71.0	46.7	72.601	72.448	0.01	0.153	0.2	5.0	23.99
12.03	2.02263	71.3	49.0	90.380	90.173	0.00	0.207	0.2	4.9	24.00
13.03	1.40602	70.7	41.5	48.150	47.657	0.01	0.493	0.2	4.9	24.00
14.03	1.30046	68.8	40.5	45.986	45.451	0.00	0.535	0.2	4.9	24.00
15.03	1.45926	68.7	42.7	56.069	55.714	0.00	0.355	0.2	4.9	24.00
16.03	1.57308	68.8	44.1	63.636	63.487	0.00	0.149	0.2	5.0	24.00
17.03	1.55621	68.7	43.8	62.703	62.588	0.00	0.115	0.2	5.0	24.00
Итого	44.06300	66.4'	44.7'	2030.396	2017.890	0.21	12.506	0.2	4.8	671.94


Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<min + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 672.00ч = 671.94ч + 0.04ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.02ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
18-03-22 00:00	2905.64297	241928.161	241662.633	217.26	34021.81
18-02-22 00:00	2861.57997	239897.765	239644.743	217.05	33349.87
Итого	44.06300	2030.396	2017.890	0.21	671.94


Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 672.00ч
 Обновление 2.53 02-11-15 11ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

23.03.22 Подпись _____



Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5662ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации



Отчет

о суточных параметрах теплоснабжения
18/02/22г.-19/03/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Владимирская 2а к 3 ГВС Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв= 6.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.70 м3/ч

Заводской номер 00276098 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хЕСDD ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	°C	°C	V1	M1	V2	M2	V3	M3	T	кг/см2	кг/см2	P1	P2	Qo	Гкал	Гкал	ч	ч	ВНР	ВОС	Н.С.
	°C	°C				м3	т	м3	т	м3	т	°C	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т
18/02/22	162.64	53.26	9.38	135.76	132.55	133.68	132.55	19.10	0.00	6.26	5.66	1.243	0.000	24	0									
19/02/22	163.62	52.62	11.00	113.80	110.98	111.84	110.98	19.20	0.00	6.26	5.65	1.224	0.000	24	0									
20/02/22	162.25	54.49	7.76	179.99	175.78	177.30	175.78	25.30	0.00	6.20	5.66	1.364	0.000	24	0									
21/02/22	160.15	55.16	4.99	237.05	231.78	233.85	231.78	19.60	0.00	6.15	5.71	1.158	0.000	24	0									
22/02/22	158.96	55.01	3.95	305.83	299.34	302.14	299.34	21.10	0.00	6.00	5.68	1.184	0.000	24	0									
23/02/22	165.92	50.83	15.09	92.84	90.50	91.21	90.50	24.40	0.00	6.11	5.54	1.364	0.000	24	0									
24/02/22	164.38	52.81	11.57	101.37	99.10	100.15	99.10	18.00	0.00	6.09	5.52	1.148	0.000	24	0									
25/02/22	163.58	53.29	10.29	112.91	110.49	111.69	110.49	18.10	0.00	6.12	5.53	1.139	0.000	24	0									
26/02/22	163.88	53.09	10.79	123.08	120.46	121.85	120.46	22.90	0.00	5.96	5.40	1.299	0.000	24	0									
27/02/22	164.35	52.70	11.65	120.49	118.07	119.55	118.07	23.90	0.00	5.94	5.38	1.374	0.000	24	0									
28/02/22	165.96	51.29	14.67	182.44	80.71	181.74	80.71	18.80	0.00	5.94	5.35	1.183	0.000	24	0									
01/03/22	166.75	51.63	16.12	79.97	78.39	79.49	78.39	21.90	0.00	6.11	5.49	1.264	0.000	24	0									
02/03/22	164.40	52.62	11.78	108.01	106.13	107.82	106.13	22.60	0.00	6.21	5.65	1.249	0.000	24	0									
03/03/22	163.80	52.96	10.84	112.49	110.54	112.22	110.54	20.20	0.00	6.19	5.64	1.198	0.000	24	0									
04/03/22	166.37	51.13	15.24	82.63	81.08	82.29	81.08	21.30	0.00	6.18	5.63	1.237	0.000	24	0									
05/03/22	161.72	51.97	9.75	133.16	131.23	133.39	131.23	22.10	0.00	6.17	5.67	1.274	0.000	24	0									
06/03/22	166.63	50.65	15.98	80.76	79.35	80.65	79.35	21.00	0.00	6.19	5.64	1.266	0.000	24	0									
07/03/22	168.01	49.69	18.32	72.09	70.79	71.93	70.79	22.10	0.00	6.23	5.67	1.296	0.000	24	0									
08/03/22	168.24	49.80	18.44	76.88	75.54	76.81	75.54	25.00	0.00	6.20	5.66	1.392	0.000	24	0									
09/03/22	172.33	48.35	23.98	56.09	55.03	56.02	55.03	22.70	0.00	6.23	5.64	1.318	0.000	24	0									
10/03/22	170.91	48.85	22.06	60.96	59.88	60.97	59.88	23.50	0.00	6.47	5.91	1.318	0.000	24	0									
11/03/22	171.13	48.31	22.82	56.97	55.94	56.93	55.94	22.50	0.00	6.42	5.82	1.276	0.000	24	0									
12/03/22	170.84	48.95	21.89	56.27	55.31	56.41	55.31	21.30	0.00	6.36	5.74	1.210	0.000	24	0									
13/03/22	169.48	49.66	19.82	71.52	70.40	71.74	70.40	27.00	0.00	6.36	5.72	1.396	0.000	24	0									
14/03/22	169.00	49.59	19.41	63.30	62.29	63.46	62.29	21.90	0.00	6.36	5.70	1.208	0.000	24	0									
15/03/22	168.67	49.18	19.49	62.51	61.58	62.76	61.58	21.60	0.00	6.33	5.74	1.198	0.000	24	0									
16/03/22	169.05	49.03	20.02	64.50	63.52	64.75	63.52	23.30	0.00	6.37	5.77	1.271	0.000	24	0									
17/03/22	168.73	49.47	19.26	63.82	62.73	63.92	62.73	21.90	0.00	6.38	5.78	1.211	0.000	24	0									
18/03/22	163.71	53.19	10.52	116.15	114.39	116.47	114.39	22.80	0.00	6.37	5.82	1.201	0.000	24	0									
19/03/22	160.49	55.44	5.05	243.19	238.59	241.70	238.59	23.50	0.00	6.31	5.91	1.206	0.000	24	0									

Итого: | 3266.8 | 3202.47 | 3244.7 | 3202.47 | 658.60 | 0.00 | | | | 6.21 | 5.65 | | | | 37.669 | 0.000 | 1720 | 0 |

Средние: | 65.86 | 51.46 | 14.39 | | | | | | | 6.21 | 5.65 | | | | | | | |

Итоговые значения на 21/03/22г. 13 ч.

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	M3	T	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	°C	т	т	ч	ч
21/03/22	61045.06	60093.05	60969.59	60190.46	4887.60	-97.41	275.882	5344	319		

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5663ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации



